

Cidade: CAPIVARI

Estádio: MUNICIPAL CARLOS COLNAGHI



## **ANEXO III**

# **LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO**

# **Estádio Municipal Carlos Colnaghi**



**Capivari – S/P**

**LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO**  
Previsto no Decreto Federal 6.795/2009

**IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO**

Nome do estádio: Carlos Colnaghi

Apelido do estádio: não tem

Endereço completo do estádio:

Rua Aracaju, s/nº

Cidade: Capivari

Estado: SP

CEP:

Telefone:

Fax:

E-mail:

Proprietário:

Prefeitura Municipal de Capivari

Responsável pela manutenção do estádio:

Nome: Jean Carlos Ferraz

Qualificação profissional: Funcionário da Prefeitura Municipal

Telefone:

Fax:

E-mail:

Clubes responsáveis pelo uso (se houverem):

Telefone:

Fax:

E-mail:

**IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE**

Nome: Federação Paulista de Futebol

Telefone:

Fax:

E-mail:

Observações:

<b>LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO</b>	<b>16º Grupamento de Bombeiros</b>	
<b>Estádio Carlos Colnaghi</b>	<b>Cidade Capivari</b>	<b>Estado: São Paulo</b>

### 1. QUESTIONÁRIO

<b>01. O estádio tem o alvará de Funcionamento, emitido pelo Corpo de Bombeiros, em plena validade?</b>
Sim. AVCB Nº 856800
Observações: Válido até 10ABR13

<b>02. Não existindo alvará do Corpo de Bombeiros, existe um alvará emitido por outro órgão? Qual?</b>
Foi apresentado o Alvará de Funcionamento Nº 66/2012 emitido pela Prefeitura Municipal de Capivari.
Observações: válido até 31/12/2012

<b>03. A ocupação e a área total construída permanecem correspondentes à situação prevista no projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros?</b>
Sim
Observações:

<b>04. Os extintores de incêndio estão instalados de acordo com a situação prevista em projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?</b>
Sim
Observações: É feita manutenção anual

<b>05. Há sistema de mangueiras e hidrantes cobrindo toda a extensão das áreas requeridas pelo projeto? Estão dentro dos padrões de manutenção?</b>
Não é exigido sistema de hidrante
Observações:

<b>06. Há sistema de sprinklers? Estão dentro dos padrões de manutenção?</b>
Não é exigido sistema de sprinklers
Observações:


<b>07. O estádio possui sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma "não conformidade").</b>
Sim
Observações: ART anexada

<b>08. Existe um programa de manutenção do sistema de proteção contra descargas atmosféricas? Informe fatos relevantes.</b>
Sim. Manutenção anual por empresa contratada.
Observações:

<b>09. Os pontos sensíveis e as áreas restritas estão devidamente isolados e sinalizados?</b>
Sim
Observações:

<b>10. A casa de força é protegida contra incêndio, intempéries e choques mecânicos? Está isolada das pessoas não autorizadas?</b>
Sim
Observações:

<b>11. As vias de circulação do estádio estão desobstruídas e demarcadas conforme projeto?</b>
Sim
Observações:

<b>12. As saídas previstas em projeto permanecem preservadas e desobstruídas?</b>
Sim
Observações:

<b>13. Existem irregularidades no piso que ofereçam dificuldades na locomoção ou riscos aos torcedores?</b>
Não
Observações:

<b>14. Quantas são as saídas de emergência? Qual é a sua distribuição? Possuem larguras compatíveis à população prevista?</b>
06 (seis) saídas, distribuídas e dimensionadas conforme o projeto
Observações:

Handwritten signature or initials on the right margin.

<b>15. Há corrimãos nas escadas, aprovados conforme normas de segurança contra incêndios?</b>
Sim
Observações:

<b>16. Os guarda corpos permanecem com as exigências de vão e altura originais aprovado segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios?</b>
Sim
Observações:

<b>17. Qual o número de portões de entrada e saída do estádio? Estão em bom estado de conservação?</b>
01 (um) entrada e 05 (cinco) saídas. Sim, estão em bom estado de conservação
Observações:

<b>18. As portas e os portões abrem no sentido do fluxo?</b>
Sim, com barra anti-pânico
Observações:

<b>19. Existem expostos materiais perigosos que possam ocasionar incêndios, explosões ou causar lesão corporal ou morte? Se positivo, em que locais?</b>
Não
Observações:

<b>20. Há plano de ação para situações de abandono do público? Existe um tempo previsto para evacuação de torcedores?</b>
Sim
Observações:

<b>21. Há opções de abandono para o campo?</b>
Sim
Observações:

<b>22. Há sinalização para saída de emergência segundo as Normas de Segurança Contra Incêndios e tamanho compatível para ser visualizada do ponto mais distante?</b>
Sim
Observações:

23. Existe uma Brigada de Emergência para situações de incêndio e primeiros socorros?

Sim

Observações:

24. O sistema de iluminação de emergência encontra-se de acordo com o projeto? Existe um programa de manutenção?

Sim. É feita manutenção anual

Observações:

25. Existe gerador de emergência no estádio? Há um programa de manutenção?

Não. É alugado para todos os eventos esportivos

Observações: anexado termo de compromisso da locação do motogerador

26. Existe um sistema de alarme de emergência? Há um programa de manutenção?

Não é exigido o sistema de alarme

Observações:

27. O estádio possui vias de acesso para veículos do Corpo de Bombeiros e para ambulâncias? Onde estão localizadas?

Sim, localizadas nas Ruas Teresina, Aracaju e Virgílio Duarte.

Observações:

28. O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar no controle de pânico e situações de emergência?

Não há sistema de som, é alugado um carro de som para os eventos

Observações: anexado termo de compromisso da locação do sistema de som

29. Existem equipamentos que utilizam gás combustível? Estão instalados conforme norma de Segurança?

Sim, estão conforme o projeto

Observações:

Handwritten signature or initials in blue ink, located on the right margin of the page.

30. Qual é a capacidade real do estádio, considerando torcedores sentados e em pé?

7.314 (sete mil, trezentos e quatorze) pessoas

Observações:

31. Existe uma certificação da capacidade oficial do estádio, emitido pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, com a memória de cálculo?

Memória de cálculo em projeto no Corpo de Bombeiros

Observações:

32. Qual a capacidade recomendada? Identifique os motivos para restrição da capacidade.

7.314 (sete mil, trezentos e quatorze) pessoas

Observações:

33. Os locais reservados a torcedores sentados são numerados?

Sim

Observações:

34. Há Laudo de Estabilidade Estrutural? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma "não conformidade").

Sim

Observações: ART anexada

35. Há Laudo das Instalações Elétricas, em conformidade com normas ABNT? (anexar ART e dados da empresa responsável, caso não haja será uma "não conformidade"). Há programa de manutenção?

Sim

Observações: ART anexada

36. Há informações complementares anexadas?

Sim X

Não

- ART de estabilidade estrutural e instalações elétricas

- ART do SPDA

- Termo de Compromisso sobre o Motogerador

- Termo de Compromisso sobre os equipamentos eletrônicos



**LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE  
INCÊNDIO**

**16º Grupamento de  
Bombeiros**

**2. CONCLUSÕES**

**Observação:** Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

a)  Estádio Aprovado

b) Estádio Aprovado com Restrições

c) Estádio não Aprovado

**3. PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO**

**31DEZ12**



**LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE  
INCÊNDIO**

**16º Grupamento de  
Bombeiros**

**4. RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO**

**Oficial Vistoriador: Cap PM Marta Defacio Barone - Chefe da Seção de Atividades Técnicas**

**Oficial Vistoriador: 1º Ten PM Júlio César M. Cavellani – Chefe do Setor de Vistorias de Piracicaba**

  
\_\_\_\_\_  
**JULIO CÉSAR M. CAVELLANI**  
**1º Ten PM – Chefe do Setor de Vistorias**

  
\_\_\_\_\_  
**MARTA DEFACIO BARONE**  
**Cap PM – Chefe da Seção de Atividades Técnicas**

  
\_\_\_\_\_  
**JURANDIR ANTONIO DA SILVA**  
**Ten Cel PM - Comandante**

**Capivari, 20 de agosto de 2.012**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
Av. Brng. Faria Lima, 1050 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-900 Fone: 0800 17 38 11			
<b>CREA-SP</b>		<b>ART</b>	
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77		<b>1 - Nº DA ART</b>	
		<b>92221220120345502</b>	
<b>CONTRATADO</b>			
2 - Nº DO CREASP DO PROFISSIONAL <b>0605041125</b>		3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL <b>02509173863</b>	
4 - NOME DO PROFISSIONAL <b>JOCELI MARIA ANGELIN CARDOSO</b>		5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL <b>Engenheira Civil</b>	
<b>ART</b>			
6 - TIPO DE ART <b>1-Obra/Servico</b>	7 - VINCULADA A ART Nº	8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS <b>1 - Não</b>	
9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART <b>1 - Não</b>		10 - SUBEMPREITADA <b>1 - Não</b>	
<b>ANOTAÇÃO</b>			
11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO <b>1 - Responsabilidade Principal</b>		12 - ÁREA DE ATUAÇÃO <b>6 - Civil, Fortificacao E Construcao</b>	13 - TIPO DE CONTRATADO <b>2- Pessoa Física</b>
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>			
14 - Nº DE REGISTRO NO CREA		15 - NOME COMPLETO	
16 - CGC/CNPJ		17 - CLASSIFICAÇÃO	
<b>CONTRATANTE</b>			
18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO <b>Prefeitura Municipal de Capivari</b>		19 - TELEFONE P/ CONTATO	20 - CPF/CNPJ <b>44723674000190</b>
<b>DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO</b>			
21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO <b>Rua Aracaju s/n - Engenho Velho</b>			22 - CEP <b>13360-000</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>			
23 - NATUREZA	24 - UNIDADE	25 - QUANTIFICAÇÃO	26 - ATIVIDADES TÉCNICAS
<b>1A1806</b>	<b>15</b>	<b>1107,33</b>	<b>29 28</b>
27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO <b>ART - referente instalacao de sistema de GLP para 2px45kg=90kg de gas ART- laudo de estabilidade estrutural das arquibancadas de concreto e dependencias edificadas, informando o bom funcionamento das instalacoes electricas (baixa tensao) e hidraulicas - ART - referente a instalacao e manutencao de equipamentos de segurança e materias de acabamento</b>			
<b>RESUMO DO CONTRATO</b>			
Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC...			
<b>prazo imediato</b>			
<b>Data de efetiva participação do profissional:10/04/2012</b>			
28 - VALOR DO CONTRATO <b>1,00</b>	29 - DATA DO CONTRATO <b>10/04/2012</b>	30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO <b>10/04/2012</b>	31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE <b>42</b>
			32 - VALOR DA ART A PAGAR <b>40,00</b>
<b>ASSINATURA</b>			
<i>Declaro não ser aplicável, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº.5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.</i>			
33 - LOCAL E DATA <b>Capivari 10/04/2012</b>	PROFISSIONAL <b>Joceli Maria Angelin Cardoso</b>	CONTRATANTE <b>Prefeitura Municipal de Capivari</b>	

Obs:

- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitável:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA				
Av. Brig. Faria Lima, 1989 - Pinheiros - São Paulo - SP CEP 01452-920 Tel: 0800 17 18 11				
<b>ART</b> Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Federal Nº. 6.496 de 07/12/77		<b>1- Nº DA ART</b> 92221220120345479		
<b>CONTRATADO</b>				
2 - Nº DO CREA/SP DO PROFISSIONAL 5061273984		3 - Nº DO CPF DO PROFISSIONAL 11007198818		
4 - NOME DO PROFISSIONAL ALEXANDRE ORIANI MASTRODI		5 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Eletricista		
<b>ART</b>				
6 - TIPO DE ART 1 - Obra/Serviço		7 - VINCULADA A ART Nº		8 - HÁ OUTRAS ARTs VINCULADAS 1 - Não
9 - ALTERAÇÃO/COMPL./SUBST. DA ART 1 - Não		10 - SUBEMPREITADA 1 - Não		
<b>ANOTAÇÃO</b>				
11 - CLASSIFICAÇÃO DA ANOTAÇÃO 1 - Responsabilidade Principal		12 - ÁREA DE ATUAÇÃO 7 - Elétrica Ou Elétrica Mod. Eletrotécnica		13 - TIPO DE CONTRATADO 2 - Pessoa Física
<b>EMPRESA CONTRATADA</b>				
14 - Nº DE REGISTRO NO CREA		15 - NOME COMPLETO		
16 - CGC/CNPJ		17 - CLASSIFICAÇÃO		
<b>CONTRATANTE</b>				
18 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO Prefeitura Municipal de Capivari		19 - TELEFONE P/ CONTATO (19)34929200		20 - CPF/CNPJ 44723674000190
<b>DADOS DA OBRA / SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO</b>				
21 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO Rua Aracaju				22 - CEP 13360-000
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>				
23 - NATUREZA 1 A2908	24 - UNIDADE 99	25 - QUANTIFICAÇÃO 1	26 - ATIVIDADES TÉCNICAS 29	
2				
3				
27 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE OU DO CARGO/FUNÇÃO Esta ART refere-se a minha responsabilidade pelos Laudos concernentes as Instalações Elétricas Internas e das Proteções Atmosféricas bem como Sistema de Aterramento no Estádio Municipal Carlos Colnaghi.				
<b>RESUMO DO CONTRATO</b>				
Nº E ESCOPO DO CONTRATO, CONDIÇÕES, PRAZO, CUSTOS, ETC... a vista				
28 - VALOR DO CONTRATO 1.200,00	29 - DATA DO CONTRATO 10/03/2012	30 - DATA INÍCIO DA EXECUÇÃO 10/04/2012	31 - 10% ENTIDADE DE CLASSE 42	32 - VALOR DA ART A PAGAR 40,00
<b>ASSINATURA</b>				
Declaro ser de minha responsabilidade técnica, dentro das atividades assumidas nesta ART e nos termos aqui anotados, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT e na legislação específica, em especial o Decreto nº. 5.296/2004, para os projetos de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços urbanos ou em mudança de destinação (usos) para estes fins.				
33 - LOCAL E DATA Capivari 10/04/2012		PROFISSIONAL Alexandre Oriani Mastrodi		CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Capivari

Obs:

- O comprovante deverá ser anexado a ART para comprovação de quitação
- A ART deverá ser devidamente assinada pelo profissional
- Linha digitável:

Ofício nº 181/2012

Capivari, 10 de abril de 2012

**Ten. Cel. PM – Comandante  
Sr. Jurandir Antonio da Silva**


Ref.: Termo de Compromisso sobre os Motogerador

Vimos por meio deste declarar a V. S<sup>a</sup>, para os devidos fins que durante os ventos esportivos a serem realizados nas dependências do Estádio Municipal Carlos Colnaghi, será alugado equipamento tipo motogerador que será responsável pela manutenção de energia em caso de falta desta fornecida pela Concessionário de energia local

**Perante esta declaração, assumo total responsabilidade civil e criminal.**

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os votos de elevada e estima consideração.

Atenciosamente,



**Roger Nascimento Carneiro**

RG.: 24.324.210-4

**Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer**

Ofício nº 183/2012

Capivari, 10 de abril de 2012

Ten. Cel. PM – Comandante  
Sr. Jurandir Antonio da Silva

Ref.: Termo de Compromisso sobre os equipamentos eletrônicos.

Vimos por meio deste declarar a V. S<sup>a</sup>, que para os devidos fins que durante os ventos esportivos a serem realizados nas dependências do Estádio Municipal Carlos Colnaghi, serão alugados equipamentos eletrônicos que permitirão difundir, em caso de emergência, aviso de abandono a seus ocupantes, alerta de meios de socorro e procedimentos de evacuação, equipamentos-esses dotados de amplificadores autônomos de alimentação para o caso de interrupção de energia.

**Perante esta declaração, assumo total responsabilidade civil e criminal.**

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os votos de elevada e estima consideração.

Atenciosamente,



Roger Nascimento Carneiro  
RG.: 24.324.210-4

Secretário Municipal da Juventude, Esporte e Lazer

